

Số: /TTYT-KD-VT,TBYT
V/v yêu cầu báo giá dịch vụ bảo
dưỡng hệ thống điều hòa, hệ thống khí
trung tâm và hệ thống thang máy

TP. Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Biên bản Hội đồng khoa học ngày 14/04/2025 về việc thống nhất kế hoạch, nhu cầu, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống điều hòa, hệ thống khí trung tâm và hệ thống thang máy phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang.

Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, hệ thống khí trung tâm và hệ thống thang máy phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Ông Trần Văn Toàn
 - Chức vụ: Trưởng Khoa Dược-vật tư, TBYT.
 - Số điện thoại: 0982.496.884
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược, vật tư – BHYT thuộc Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang – Tổ dân phố 5, phường Nham Biền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Nhận qua email: ttyt_tpbg@bacgiang.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến trước 8h ngày 24 tháng 04 năm 2025.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **100 ngày** kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Vật tư, trang thiết bị đề nghị báo giá như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Mốc thời gian
1	Hệ thống khí oxy trung tâm	1. Bảo dưỡng dàn chai Oxy dự phòng - Kiểm tra sự rò rỉ khí - Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị - Kiểm tra đồng hồ đo áp suất, van an toàn - Vệ sinh van điều áp - Kiểm tra đầu nối dàn chai - Vệ sinh toàn bộ thiết bị	01	Hệ thống	1 lần/12 tháng
		2. Bảo dưỡng cánh tay khí treo trần phòng mổ - Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị - Bảo dưỡng đầu ra khí - Kiểm tra hệ thống điện, cơ cấu quay, phanh hãm, sự rò rỉ khí - Kiểm tra, siết lại hệ thống giá đỡ, ty treo cánh Tay	03		
		3. Bảo dưỡng đầu ra khí các loại			
		- Kiểm tra bộ ốp tường 3 loại khí (0,A4,V)	28		
		- Kiểm tra, bảo trì bộ ốp tường 2 loại khí (0,V)	34		
		- Kiểm tra, bảo trì bộ ốp tường 1 loại khí (A4)	3		
		- Vệ sinh đầu ra khí, thay gioăng nếu hư hỏng			
		4. Bảo dưỡng hộp van kèm báo động các loại - Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị - Kiểm tra sự rò rỉ khí - Kiểm tra đồng hồ hiển thị áp lực - Test thử các chức năng của báo động - Vệ sinh senser và toàn bộ thiết bị - Siết lại giắc co của van	08		
02	Hệ thống khí sạch phòng mổ	- Bảo trì Cửa thổi phòng mổ 1200x600	18	Hệ thống	1 lần/12 tháng
		- Bảo trì Cửa hội + lưới lọc phòng mổ 500x350	24		
		- Bảo trì cửa thổi hanh lang 600x600	02		
		- Bảo trì toàn bộ cảm biến trong phòng mổ,	32		

		AHU của - hệ điều khiển BMS			
		- Bảo trì hệ thống tủ điện động lực	04		
		- Bảo trì tủ BMS	04		
		- Bảo trì đường ống gió cấp, gió hồi, dán băng dính bạc	04		
		- Bảo trì dàn AHU	04		
		- Bảo trì dàn nóng	04		
		- Nạp gas, dầu lạnh bổ sung 04 tổ máy	04		
3	Hệ thống điều hòa VRV	1. Bảo dưỡng dàn lạnh Cassette - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra tốc độ gió - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt - Vệ sinh mặt nạ, lưới lọc bụi 2. Bảo dưỡng dàn nóng - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra độ bền động cơ - Kiểm tra tốc độ gió, độ ồn quạt giải nhiệt - Đo và kiểm tra môi chất lạnh - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt - Vệ sinh quạt gió 3. Vật tư tiêu hao - Gas R410	01	Hệ thống	1 lần/12 tháng
4	Hệ thống thang máy	1. Thang máy tải khách tải trọng 1000kg, điểm dừng - Kiểm tra, căn chỉnh, vệ sinh toàn bộ thang máy - Bôi trơn các bộ phận chuyển động bao gồm: vòng bi, bánh răng, vòng bi chuyển hướng ray và cáp kéo xe thang...	04	Cái	3 tháng / lần (4 lần / 12 tháng)

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./.

Nơi nhận:

- Công TT đơn vị;
- Lưu: VT, KD, HSĐT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tuấn

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang, chúng tôi... [*ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*] Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: **100 ngày**, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))